

Certificate VX603328EU13

Conforms with EN1822 / Filter Type P3

Product Number: VX603328EU13

Serial nr. / Lot: C263687

Description: F33(-R) P3 HEPA filter - 28 mm

Dimensions (mm): 600.0 x 336.0 x 28.0

Standard: EN1822

Filter Type: P3

Prod. Date: 03 Nov 2022

Exp. Date: 03 Nov 2027



P3-filters:

- * H13-filtratiewaarde, elk filter afzonderlijk getest voor gecertificeerde testbank
- * Vochtbestendige (SL) filters kunnen werken bij een rel. vochtigheid van + 90%
- * De uiteindelijke installatiedatum wordt vermeld
- * Montageadvies per filter inbegrepen

Koolstoffilters:

- * Type steenkool staat vermeld op de zijkant van het filter
- * Vervaldatum op etiket
- * Installatie-advies per filter inbegrepen
- * Individueel verpakt in dik ondoordringbaar plastic
- * Serienummer van filter is gekoppeld aan geteste (laboratorium) koolstofbatch

De klant moet bijhouden:

- * Datum van installatie
- * Logfilters; onder vermelding van het serienummer
- * Soort vervuiling en locatie waar gewerkt wordt

Stofffilters:

P1, P2 (F5-F9 volgens EN779)
P3 (H13 volgens EN1822)

Vervanging: maximaal 6 maanden of per sanering

Koolstoffilters:

ABEKHg-classificatie volgens EN14387

- A: Aromatische koolwaterstoffen met een kookpunt boven 65 ° zoals benzeen, olie, mineralen
- B: Anorganische verbindingen zoals chloor, blauwzuurgas en cyanide verbindingen
- E: Zure gassen zoals zoutzuur, zwaveldioxide en mierenzuur
- K: Aminen zoals ammoniak, aniline
- Hg: organische kwikverbindingen zoals kwik, methylkwik en merbromide
- X: Grannular steenkool, aromatische koolwaterstoffen met kookpunt lager dan 65 ° zoals aceton

Vervanging: maximaal 13 weken of per sanering



Filtros P3:

- * Valor de filtración H13, cada filtro probado individualmente para un banco de pruebas certificado
- * Los filtros resistentes a la humedad (SL) pueden funcionar a una temperatura rel. humedad de + 90%
- * Se indica la fecha final de instalación
- * Consejos de montaje incluidos por filtro

Filtros de carbón:

- * El tipo de carbón se menciona en el lateral del filtro.
- * Fecha de caducidad en la etiqueta
- * Consejos de instalación incluidos por filtro
- * Empaquetado individualmente en plástico impermeable grueso.
- * El número de serie del filtro está vinculado al lote de carbón probado (laboratorio)

El cliente debe iniciar sesión:

- * Fecha de instalación
- * Filtros de registro; indicando el número de serie
- * Tipo de contaminación y ubicación donde se realiza el trabajo

Filtros de polvo:

- P1, P2 (F5-F9 según EN779)
- P3 (H13 según EN1822)

Reemplazo: máximo 6 meses o por remediación**Filtros de carbón:**

Clasificación ABEKHg según EN14387

- A: hidrocarburos aromáticos con punto de ebullición superior a 65 ° como benceno, aceite, minerales
- B: compuestos inorgánicos como cloro, gas ácido cianhídrico y cianuro compuestos
- E: gases ácidos como ácido clorhídrico, dióxido de azufre y ácido fórmico
- K: Aminas como amoníaco, anilina
- Hg: compuestos orgánicos de mercurio como mercurio, metilmercurio y bromuro de mer
- X: Carbón granular, hidrocarburos aromáticos con punto de ebullición por debajo de 65 ° como acetona

Reemplazo: máximo 13 semanas o por remediación**P3-Filter:**

- * H13-Filtrationswert, jeder Filter einzeln für zertifizierte Prüfstände getestet
- * Feuchtigkeitsbeständige (SL) Filter können bei rel. Luftfeuchtigkeit von + 90%
- * Das endgültige Installationsdatum ist angegeben
- * Montagehinweise pro Filter enthalten

Kohlefilter:

- * Die Art der Kohle ist auf der Seite des Filters angegeben
- * Ablaufdatum auf dem Etikett
- * Installationshinweise pro Filter enthalten
- * Einzeln verpackt in dickem undurchlässigem Kunststoff
- * Die Seriennummer des Filters ist mit der getesteten (Labor-) Kohlenstoffcharge verknüpft

Der Kunde sollte sich anmelden:

- * Datum der Installation
- * Protokollfilter; Angabe der Seriennummer
- * Art der Verschmutzung und Ort, an dem die Arbeiten ausgeführt werden

Staubfilter:

- P1, P2 (F5-F9 gemäß EN779)
- P3 (H13 nach EN1822)

Ersatz: maximal 6 Monate oder pro Sanierung**Kohlefilter:**

ABEKHg-Klassifizierung nach EN14387

- A: Aromatische Kohlenwasserstoffe mit einem Siedepunkt über 65 ° wie Benzol, Öl, Mineralien
- B: Anorganische Verbindungen wie Chlor, Blausäuregas und Cyanid Verbindungen
- E: Saure Gase wie Salzsäure, Schwefeldioxid und Arsenensäure
- K: Amine wie Ammoniak, Anilin
- Hg: Organische Quecksilberverbindungen wie Quecksilber, Methylquecksilber und Merbromid
- X: Grannularkohle, aromatische Kohlenwasserstoffe mit einem Siedepunkt unter 65 ° wie Aceton

Ersatz: maximal 13 Wochen oder pro Sanierung**P3 filters:**

- * H13 filtration value, each filter individually tested for certified test bench
- * Moisture resistant (SL) filters can function at a rel. humidity of + 90%
- * Final installation date is stated
- * Mounting advice included per filter

Carbon filters:

- * Type of coal is mentioned on the side of the filter
- * Expire date on label
- * Installation advice included per filter
- * Individually packed in thick impermeable plastic
- * Serial number of filter is linked to tested (lab) carbon batch

Customer should log:

- * Date of installation
- * Log filters; stating the Serial Number
- * Type of pollution and location where work is carried out

Dust filters:

- P1, P2 (F5-F9 according to EN779)
- P3 (H13 according to EN1822)

Replacement: maximum 6 months or per remediation**Carbon filters:**

ABEKHg classification according to EN14387

- A: Aromatic hydrocarbons with boiling point above 65 ° such as benzene, oil, minerals
- B: Inorganic compounds such as chlorine, hydrocyanic acid gas and cyanide compounds
- E: Acid gases such as hydrochloric acid, sulfur dioxide and formic acid
- K: Amines such as ammonia, aniline
- Hg: Organic mercury compounds such as mercury, methylmercury and mer bromide
- X: Grannular coal, aromatic hydrocarbons with boiling point below 65 ° such as acetone

Replacement: maximum 13 weeks or per remediation**Filtres P3:**

- * Valeur de filtration H13, chaque filtre testé individuellement pour banc d'essai certifié
- * Les filtres résistants à l'humidité (SL) peuvent fonctionner à une température rel. humidité de + 90%
- * La date d'installation finale est indiquée
- * Conseils de montage inclus par filtre

Filtres à charbon:

- * Le type de charbon est mentionné sur le côté du filtre
- * Date d'expiration sur l'étiquette
- * Conseils d'installation inclus par filtre
- * Emballé individuellement dans du plastique épais et imperméable
- * Le numéro de série du filtre est lié au lot de charbon testé (laboratoire)

Le client doit enregistrer:

- * Date d'installation
- * Filtres de journal; indiquant le numéro de série
- * Type de pollution et lieu de travail

Filtres à poussière:

- P1, P2 (F5-F9 selon EN779)
- P3 (H13 selon EN1822)

Remplacement: maximum 6 mois ou par remédiation**Filtres à charbon:**

Classification ABEKHg selon EN14387

- A: Hydrocarbures aromatiques dont le point d'ébullition est supérieur à 65 ° comme le benzène, l'huile, les minéraux
- B: Composés inorganiques tels que le chlore, le gaz d'acide cyanhydrique et le cyanure composés
- E: Gaz acides tels que l'acide chlorhydrique, le dioxyde de soufre et l'acide formique
- K: Amines telles que l'ammoniaque, l'aniline
- Hg: Composés organiques du mercure tels que le mercure, le méthylmercure et le bromure de mer
- X: charbon grannulaire, hydrocarbures aromatiques à point d'ébullition inférieur à 65 ° tels que acétone

Remplacement: maximum 13 semaines ou par remédiation

CERTIFICATE VX603328EU5

Product specifications in conformity with G4 @ ISO16890

SKU/Artnr. VX603328EU5
Serialnumber C237581
Description FFM10 P1 dustfilter
Dimensions 600*336*28mm
Standard G4 @ ISO16890
Production date 10 April 2021
Expiry date 10 April 2026
Material: Powder coated frame with G4 filter media

Testing date: 10 April 2021
Air flow: 1800 m3/hr
Efficiency: 50%
Resistance: 40 Pa
QC: Martin Malmros
Remarks: Suggest replacing the filter when final resistance is twice than initial resistance

P3 filters:

- * EU13 filtratiewaarde, elk filter afzonderlijk getest op gecertificeerde testbank
- * Vochtbestendig (SL); filters kunnen functioneren bij een rel. vochtigheidsgraad van + 90%
- * Uiterste montagedatum is vermeld
- * Per filter montageadvies bijgevoegd
- * Per stuk in plastic verpakt

Koolfilters:

- * Koolsoort staat op zijkant filter vermeld
- * Uiterste montagedatum is vermeld
- * Per filter montageadvies bijgevoegd
- * Per stuk in dik ondoorlatend plastic verpakt
- * Serienummer van filter wordt door Freshfilter gelinkt aan geteste (lab) koolstofbatch

Door afnemer bij te houden:

- * Montagedatum
- * Logboek filters; met daarin de vermelding van het serienummer
- * Soort vervuiling en locatie waarin gewerkt wordt.

Stoffilters: P1, P2 (G4-F9 conform ISO16890) en P3 (H13 conform EN1822)

- P1: Grof stof en bescherming opvolgende filters
P2: Fijn stof en vergroting stofcapaciteit van overdrukunit
P3: Giftig fijnstof; bescherming tegen virussen, bacteriën, asbest en zware metalen

Vervanging: maximaal 6 maanden of per sanering

Koolfilters: ABEKHg indeling conform EN12941

- A: Aromatische koolwaterstoffen met kookpunt boven 65° zoals benzeen, olie, mineralen
B: Anorganische verbindingen zoals chloor, blauwzuurgas en cyanideverbindingen
E: Zure gassen zoals zoutzuur, zwaveldioxide en mierenzuur
K: Aminen zoals ammoniak, aniline
Hg: Organische kwikverbindingen zoals kwik, methylikwik en merbromide
X: Gebroken kool, aromatische koolwaterstoffen met kookpunt onder 65° zoals aceton

Vervanging: maximaal 13 weken of per sanering

